

측정결과 공고

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2024. 2. 15.>

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 시공자 | 상호(사업장 명칭) | 대우조선해양건설(주) | 성명(대표자) | 이 주 용 | | | | |
| | 소재지 | 경기도 용인시 기흥구 신구로53번길7, 2층 (전화번호:031-897-5007) | | | | | | |
| | 공동주택 현황 | 공급세대 | 세대별 규모 | | | | | |
| | | | 100A m ² | 100B m ² | 100C m ² | OP m ² | m ² | m ² |
| | 168 세대 | 42 세대 | 84 세대 | 42 세대 | 54 실 | 세대 | 세대 | |
| | 사업계획 승인일 | | 2005. 04. 18 | | | | | |
| 측정자 | 상호 | (주)대한생활환경시험원 | 등록번호 | 제부측-실-3호 | | | | |
| | 소재지 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907) | | | | | | |

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

| 항목 | 측정 일시 (시간) | 측정 지점 (동-호수) | 거실 방향 | 폼알데하이드 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | 라돈 |
|------|----------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 권고기준 | - | - | - | 210 이하 | 30 이하 | 1,000 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 | 148 이하 |
| 1지점 | 2월 26일 16 : 18 (1hr) | 101 동 2504 호 | 동향 | 44.2 | 1.7 | 845.7 | 18.4 | 6.1 | 6.2 | 밀폐 : 109 환기 : 29.1 (0) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | | | | | | | 72hr |
| 2지점 | 2월 26일 15 : 6 (1hr) | 102 동 1602 호 | 북향 | 94.1 | 1.3 | 740.5 | 20.8 | 20.7 | 7.9 | 밀폐 : 121.4 환기 : 31.0 (0) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | | | | | | | 72hr |
| 3지점 | 2월 26일 14 : 25 (1hr) | 102 동 803 호 | 북향 | 119.4 | 1.6 | 857.3 | 16.0 | 31.9 | 12.4 | 밀폐 : 124.4 환기 : 33.2 (0) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | | | | | | | 72hr |
| 4지점 | 2월 26일 16 : 1 (1hr) | 102 동 508 호 | 북향 | 60.0 | 0.7 | 573.6 | 25.5 | 39.4 | 16.0 | 밀폐 : 134.9 환기 : 28.8 (0) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | | | | | | | 72hr |
| 평균 | | | | 79.4 | 1.3 | 754.3 | 20.2 | 24.5 | 10.6 | |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 3월 27일

제출자 대우조선해양건설(주) (서명 또는 인)

경기도 동두천시장 귀하



첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부